

Varmeydelser i watt iht. DS/ISO normer

RIOpånel radiatorer og konvektorer.

Ydelser i henhold til EN 442. Temperatursæt 70/40/20°

		Radiator Type 255								Radiator Type 355								Radiator Type 455							
Nom. Sekt.	mm	1P	2PSL	2P	3P	PKP	1PK	2PK	3PK	1P	2PSL	2P	3P	PKP	1PK	2PK	3PK	1P	2PSL	2P	3P	PKP	1PK	2PK	3PK
6	200	34	59	59	89	77	49	96	143	47	77	78	112	109	67	136	193	57	96	99	139	135	85	168	242
9	300	51	88	88	133	116	74	144	215	70	115	117	168	163	100	204	290	86	144	148	209	203	128	252	363
12	400	68	117	118	177	155	98	192	287	93	153	156	224	218	133	272	387	114	192	198	278	271	171	336	484
15	500	85	146	147	222	193	123	241	358	117	192	195	280	272	167	340	483	143	240	247	348	339	214	420	605
18	600	103	176	176	266	232	147	289	430	140	230	234	336	327	200	408	580	172	287	297	418	406	256	504	725
21	700	120	205	206	310	271	172	337	502	163	268	273	392	381	234	476	677	200	335	346	487	474	299	589	846
24	800	137	234	235	354	309	196	385	573	187	307	312	448	436	267	544	773	229	383	396	557	542	342	673	967
27	900	154	263	265	399	348	221	433	645	210	345	351	503	490	300	612	870	257	431	445	627	610	384	757	1088
30	1000	171	293	294	443	387	246	481	717	233	383	390	559	545	334	680	967	286	479	495	696	677	427	841	1209
33	1100	188	322	323	487	425	270	529	788	257	422	429	615	599	367	747	1063	315	527	544	766	745	470	925	1330
36	1200	205	351	353	532	464	295	577	860	280	460	468	671	654	400	815	1160	343	575	593	835	813	512	1009	1451
39	1300	222	380	382	576	503	319	626	932	303	499	507	727	708	434	883	1257	372	623	643	905	881	555	1093	1572
42	1400	239	410	412	620	541	344	674	1003	327	537	546	783	763	467	951	1353	400	671	692	975	948	598	1177	1693
45	1500	256	439	441	665	580	368	722	1075	350	575	585	839	817	501	1019	1450	429	719	742	1044	1016	641	1261	1814
48	1600	273	468	470	709	619	393	770	1147	373	614	624	895	872	534	1087	1547	457	767	791	1114	1084	683	1345	1934
51	1700	290	497	500	753	657	417	818	1218	397	652	663	951	926	567	1155	1643	486	815	841	1184	1152	726	1429	2055
54	1800	308	527	529	798	696	442	866	1290	420	690	702	1007	981	601	1223	1740	515	862	890	1253	1219	769	1513	2176
57	1900	325	556	559	842	735	467	914	1361	443	729	741	1063	1035	634	1291	1837	543	910	940	1323	1287	811	1597	2297
60	2000	342	585	588	886	773	491	962	1433	467	767	780	1119	1089	667	1359	1933	572	958	989	1392	1355	854	1682	2418
63	2100	359	614	617	930	812	516	1011	1505	490	805	819	1175	1144	701	1427	2030	600	1006	1039	1462	1423	897	1766	2539
66	2200	376	644	647	975	851	540	1059	1576	513	844	858	1231	1198	734	1495	2127	629	1054	1088	1532	1490	939	1850	2660
69	2300	393	673	676	1019	889	565	1107	1648	537	882	897	1287	1253	767	1563	2223	658	1102	1137	1601	1558	982	1934	2781
72	2400	410	702	706	1063	928	589	1155	1720	560	920	936	1343	1307	801	1631	2320	686	1150	1187	1671	1626	1025	2018	2902
75	2500	427	731	735	1108	967	614	1203	1791	583	959	975	1399	1362	834	1699	2417	715	1198	1236	1740	1694	1068	2102	3023
78	2600	444	761	764	1152	1005	638	1251	1863	607	997	1014	1455	1416	868	1767	2513	743	1246	1286	1810	1761	1110	2186	3144
81	2700	461	790	794	1196	1044	663	1299	1935	630	1035	1053	1510	1471	901	1835	2610	772	1294	1335	1880	1829	1153	2270	3264
84	2800	478	819	823	1241	1083	687	1347	2006	653	1074	1092	1566	1525	934	1903	2707	801	1342	1385	1949	1897	1196	2354	3385
87	2900	495	848	853	1285	1121	712	1396	2078	677	1112	1131	1622	1580	968	1971	2803	829	1390	1434	2019	1965	1238	2438	3506
90	3000	513	878	882	1329	1160	737	1444	2150	700	1150	1170	1678	1634	1001	2039	2900	858	1437	1484	2089	2032	1281	2522	3627
93	3100	530	907	911	1373	1199	761	1492	2221	724	1189	1209	1734	1689	1034	2107	2997	886	1485	1533	2158	2100	1324	2606	3748
96	3200	547	936	941	1418	1237	786	1540	2293	747	1227	1247	1790	1743	1068	2175	3093	915	1533	1583	2228	2168	1366	2691	3869
99	3300	564	965	970	1462	1276	810	1588	2365	770	1265	1286	1846	1798	1101	2242	3190	944	1581	1632	2297	2236	1409	2775	3990
102	3400	581	995	1000	1506	1315	835	1636	2436	794	1304	1325	1902	1852	1135	2310	3287	972	1629	1682	2367	2303	1452	2859	4111
105	3500	598	1024	1029	1551	1353	859	1684	2508	817	1342	1364	1958	1907	1168	2378	3383	1001	1677	1731	2437	2371	1495	2943	4232
108	3600	615	1053	1058	1595	1392	884	1732	2580	840	1381	1403	2014	1961	1201	2446	3480	1029	1725	1780	2506	2439	1537	3027	4353
111	3700	632	1082	1088	1639	1431	908	1780	2651	864	1419	1442	2070	2016	1235	2514	3577	1058	1773	1830	2576	2507	1580	3111	4474
114	3800	649	1112	1117	1684	1469	933	1829	2723	887	1457	1481	2126	2070	1268	2582	3673	1087	1821	1879	2646	2574	1623	3195	4594
117	3900	666	1141	1147	1728	1508	958	1877	2795	910	1496	1520	2182	2125	1301	2650	3770	1115	1869	1929	2715	2642	1665	3279	4715
120	4000	683	1170	1176	1772	1547	982	1925	2866	934	1534	1559	2238	2179	1335	2718	3867	1144	1917	1978	2785	2710	1708	3363	4836
VVS-nr.		324521	324524	324522	324523	324722	324621	324622	324623	324531	324534	324532	324533	324732	324631	324632	324633	324541	324544	324542	324543	324742	324641	324642	324643

Tal i er lagerprogram.

Radiatorlængde = Nom. mm ÷ 10 mm

Lgd. tolerance (P/PK):

L ≤ 1000 mm = +/- 5 mm

L > 1000 mm = +/- 0,5%


Prøvetryk: 13 bar.

Max. driftstryk: 10 bar.

RIOpånel radiatorer leveres med spring på 3 sektioner. (100 mm)

Mindste længde: 200 mm

Største længde: 4000 mm






		Radiator Type 555							Radiator Type 655							Radiator Type 955									
Nom. Sekt.	mm	1P	2PSL	2P	3P	PKP	1PK	2PK	3PK	1P	2PSL	2P	3P	PKP	1PK	2PK	3PK	1P	2PSL	2P	3P	PKP	1PK	2PK	3PK
6	200	68	115	119	165	160	103	198	287	79	134	139	188	182	121	226	328	114	188	191	249	232	168	296	428
9	300	102	172	179	247	240	155	297	430	118	200	208	283	272	181	339	491	170	282	286	374	347	251	445	642
12	400	136	229	238	329	319	207	396	573	158	267	277	377	363	242	452	655	227	375	381	498	463	335	593	856
15	500	170	287	298	412	399	259	495	716	197	334	346	471	454	302	564	819	284	469	476	623	579	419	741	1070
18	600	204	344	357	494	479	310	594	860	236	401	416	565	545	363	677	983	341	563	572	748	695	503	889	1284
21	700	238	402	417	577	559	362	693	1003	276	467	485	660	636	423	790	1147	398	657	667	872	811	586	1038	1498
24	800	272	459	476	659	639	414	792	1146	315	534	554	754	726	483	903	1311	455	751	762	997	927	670	1186	1712
27	900	306	516	536	741	719	466	891	1290	355	601	623	848	817	544	1016	1474	511	845	857	1121	1042	754	1334	1926
30	1000	339	574	595	824	799	517	990	1433	394	668	693	942	908	604	1129	1638	568	939	953	1246	1158	838	1482	2140
33	1100	373	631	655	906	879	569	1089	1576	433	734	762	1037	999	665	1242	1802	625	1032	1048	1371	1274	922	1631	2354
36	1200	407	688	714	988	958	621	1188	1719	473	801	831	1131	1090	725	1355	1966	682	1126	1143	1495	1390	1005	1779	2568
39	1300	441	746	774	1071	1038	672	1287	1863	512	868	901	1225	1181	785	1467	2130	739	1220	1239	1620	1506	1089	1927	2782
42	1400	475	803	833	1153	1118	724	1386	2006	552	935	970	1319	1271	846	1580	2293	796	1314	1334	1744	1622	1173	2075	2996
45	1500	509	861	893	1236	1198	776	1485	2149	591	1001	1039	1413	1362	906	1693	2457	852	1408	1429	1869	1737	1257	2224	3210
48	1600	543	918	952	1318	1278	828	1584	2292	630	1068	1108	1508	1453	967	1806	2621	909	1502	1524	1994	1853	1341	2372	3424
51	1700	577	975	1012	1400	1358	879	1683	2436	670	1135	1178	1602	1544	1027	1919	2785	966	1596	1620	2118	1969	1424	2520	3638
54	1800	611	1033	1071	1483	1438	931	1782	2579	709	1202	1247	1696	1635	1088	2032	2949	1023	1689	1715	2243	2085	1508	2668	3852
57	1900	645	1090	1131	1565	1517	983	1881	2722	749	1269	1316	1790	1725	1148	2145	3113	1080	1783	1810	2367	2201	1592	2817	4066
60	2000	679	1147	1191	1647	1597	1035	1980	2866	788	1335	1385	1885	1816	1208	2258	3276	1137	1877	1906	2492	2317	1676	2965	4280
63	2100	713	1205	1250	1730	1677	1086	2079	3009	827	1402	1455	1979	1907	1269	2370	3440	1193	1971	2001	2617	2432	1759	3113	4494
66	2200	747	1262	1310	1812	1757	1138	2178	3152	867	1469	1524	2073	1998	1329	2483	3604	1250	2065	2096	2741	2548	1843	3261	4708
69	2300	781	1320	1369	1894	1837	1190	2277	3295	906	1536	1593	2167	2089	1390	2596	3768	1307	2159	2191	2866	2664	1927	3409	4922
72	2400	815	1377	1429	1977	1917	1241	2376	3439	945	1602	1663	2262	2179	1450	2709	3932	1364	2252	2287	2990	2780	2011	3558	5136
75	2500	849	1434	1488	2059	1997	1293	2475	3582	985	1669	1732	2356	2270	1511	2822	4096	1421	2346	2382	3115	2896	2095	3706	5350
78	2600	883	1492	1548	2142	2077	1345	2574	3725	1024	1736	1801	2450	2361	1571	2935	4259	1478	2440	2477	3240	3012	2178	3854	5564
81	2700	917	1549	1607	2224	2156	1397	2673	3869	1064	1803	1870	2544	2452	1631	3048	4423	1534	2534	2572	3364	3127	2262	4002	5778
84	2800	950	1606	1667	2306	2236	1448	2772	4012	1103	1869	1940	2638	2543	1692	3161	4587	1591	2628	2668	3489	3243	2346	4151	5992
87	2900	984	1664	1726	2389	2316	1500	2871	4155	1142	1936	2009	2733	2633	1752	3274	4751	1648	2722	2763	3613	3359	2430	4299	6206
90	3000	1018	1721	1786	2471	2396	1552	2970	4298	1182	2003	2078	2827	2724	1813	3386	4915	1705	2816	2858	3738	3475	2514	4447	6420
93	3100	1052	1778	1845	2553	2476	1604	3069	4442	1221	2070	2147	2921	2815	1873	3499	5078	1762	2909	2954	3862	3591	2597	4595	6635
96	3200	1086	1836	1905	2636	2556	1655	3169	4585	1261	2137	2217	3015	2906	1934	3612	5242	1818	3003	3049	3987	3707	2681	4744	6849
99	3300	1120	1893	1964	2718	2636	1707	3268	4728	1300	2203	2286	3110	2997	1994	3725	5406	1875	3097	3144	4112	3822	2765	4892	7063
102	3400	1154	1951	2024	2800	2715	1759	3367	4871	1339	2270	2355	3204	3087	2054	3838	5570	1932	3191	3239	4236	3938	2849	5040	7277
105	3500	1188	2008	2083	2883	2795	1810	3466	5015	1379	2337	2425	3298	3178	2115	3951	5734	1989	3285	3335	4361	4054	2932	5188	7491
108	3600	1222	2065	2143	2965	2875	1862	3565	5158	1418	2404	2494	3392	3269	2175	4064	5898	2046	3379	3430	4485	4170	3016	5337	7705
111	3700	1256	2123	2202	3048	2955	1914	3664	5301	1458	2470	2563	3487	3360	2236	4177	6061	2103	3473	3525	4610	4286	3100	5485	7919
114	3800	1290	2180	2262	3130	3035	1966	3763	5445	1497	2537	2632	3581	3451	2296	4289	6225	2159	3566	3621	4735	4401	3184	5633	8133
117	3900	1324	2237	2322	3212	3115	2017	3862	5588	1536	2604	2702	3675	3542	2356	4402	6389	2216	3660	3716	4859	4517	3268	5781	8347
120	4000	1358	2295	2381	3295	3195	2069	3961	5731	1576	2671	2771	3769	3632	2417	4515	6553	2273	3754	3811	4984	4633	3351	5930	8561
VVS-nr.		324551	324554	324552	324553	324752	324651	324652	324653	324561	324564	324562	324563	324762	324661	324662	324663	324591	324594	324592	324593	324792	324691	324692	324693

Tal i er lagerprogram.

Ved anbring b-d eller e-f skal radiatoren forsynes med skilleplade. Ved ordrefølgelsen bedes opgivet, hvor tilgangen skal placeres.

Centerafstand ved anbring e-f er nom. mm ÷ 67 mm.



Aktieselskabet Ribe Jernindustri

DK-6760 Ribe · Tlf +45 75 42 02 55 · Telefax +45 76 88 22 86 · www.rio.dk